

ZSCKR/3/B/2020
Suwałki, 2020-05-18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZSCKR/3/B/2020**. Nazwa zadania: **Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie ZSCKR w Suwałkach**.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

„W opisie oświetlenia znajdują się słupy stalowe, a w przykładach materiałów aluminiowe. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane słupy oświetleniowe”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu słupów stalowych 6m i 9m. Słupy oświetleniowe 3,5m, jak i lampy na tych słupach winne być takie same jak są obecnie, czyli aluminiowe, które wykonawca będzie miał obowiązek ich demontażu i montażu wg projektu.

Dodatkowo informuję, że na stronie Zamawiającego został zamieszczony przedmiar robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

KIEROWNIK GOSPODARCZY


mgr Grzegorz Stasiński